



Spett: **ButanGas S.p.A.**
Via Larga n° 9/11
20122 Milano (MI)

Protocollo N°: NG NGU_00001441 SAL/2020	
Codice impianto: 790022 Comune: Calciano (MT) Località: Capoluogo Tipo di gas distribuito: GPL	
Condizioni meteorologiche: Sole	
Data inizio lavori: 14/09/2020	Data fine lavori: 15/09/2020
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u> Rete Media Pressione verificata (ml): - Rete Bassa Pressione verificata (ml): - Totale Rete verificata automezzo (ml): -	Allegato 1
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u> Rete Media Pressione verificata (ml): 3.628 Rete Bassa Pressione verificata (ml): - Totale Rete verificata con mezzi pedonali (ml): 3.628	Allegato 2
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n° 0	Allegato 3
Strumenti utilizzati per la ricerca: Strumento portatile: Sewerin - Variotec 460 EX s.n. 065 11000588	
Tecnico che ha svolto l'attività: Vincenzo Sessa	



Allegato N°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

Data	Via/Piazza	Tubazione	Materiale	Pressione
14/09/2020	Stoccaggio GPL c/o Ex Campo Sportivo (Verifica n° 3 Serbatoi, apparecchiature, tubazioni ed accessori)	INTERRATO	PEAD	MP
14/09/2020	Via senza nome da Ex Campo Sportivo fino Via Garagus	INTERRATO	PEAD	MP
14/09/2020	Via Piano San Giacomo	INTERRATO	PEAD	MP
14/09/2020	Vico Piano San Giacomo traverse da I° a VII°	INTERRATO	PEAD	MP
14/09/2020	Vico I° Parco Rimembranza	INTERRATO	PEAD	MP
14/09/2020	Via Del Boschetto	INTERRATO	PEAD	MP
14/09/2020	Via Pertini	INTERRATO	PEAD	MP
14/09/2020	Rione Don Orlando	INTERRATO	PEAD	MP
14/09/2020	Vico II° Roma (scuola)	INTERRATO	PEAD	MP
14/09/2020	Via Mandorla	INTERRATO	PEAD	MP
14/09/2020	Corso Umberto I°	INTERRATO	PEAD	MP
14/09/2020	Via Tenente Chiriani	INTERRATO	PEAD	MP
15/09/2020	Piazza Umberto I°	INTERRATO	PEAD	MP
15/09/2020	Via Onorato	INTERRATO	PEAD	MP
15/09/2020	Via Battisti	INTERRATO	PEAD	MP
15/09/2020	Via Pavese	INTERRATO	PEAD	MP
15/09/2020	Via Roma	INTERRATO	PEAD	MP
15/09/2020	Via Commendator Annunziata	INTERRATO	PEAD	MP
15/09/2020	Via Marconi	INTERRATO	PEAD	MP
15/09/2020	Corso Vittorio Emanuele II°	INTERRATO	PEAD	MP
15/09/2020	Via Parco Rimembranza	INTERRATO	PEAD	MP
15/09/2020	Vico I° Roma	INTERRATO	PEAD	MP
15/09/2020	Relative traverse omonime o senza nome	INTERRATO	PEAD	MP



HANS BRAND

S.r.l.

I - 20159 MILANO - Piazzale Segrino 1
tel. 02 / 688 41 13 - fax 02 / 607 06 83
www.hansbrand.it - info@hansbrand.it

CERTIFICATO DI TARATURA
VARIOTEC 480 EX

mod. CT_VT480_09_14

Certificato di Taratura

Riferimenti

Scheda nr. : 2020/0384
Data : 25/06/2020
Controllore : Giuseppe Caruso / mc

Cliente

Nominativo : CPL CONCORDIA Soc. Coop. A.r.l.
Indirizzo : Via A. Grandi, 39 – 41033 Concordia s/Secchia (MO)

Apparecchio

Tipo : VARIOTEC 460 EX
Costruttore : H. Sewerin GmbH
Matricola nr. : 065 11000588

Procedura

: procedura di controllo e taratura
Sewerin 10.10.2013 a – 105815 - de

Condizioni ambientali

: temperatura 20°C +/- 2°C

Campi, sensori e valori di riferimento

(1) Campo "ispezione in superficie"	: SC	10 ppm CH4
(2) Campo "ispezione ambienti"	: SC	1 %vol. CH4
(3) Campo "controllo cavità"	: SC	1 %vol. CH4
(4) Campo "tubi (%vol.)"	: TC	100 %vol. CH4
(5) Campo "fori di sondaggio"	: TC	100 %vol. CH4
(6) Campo opzionale "Etano"	: GC, SC	100 ppm C2H6 / 1 %vol. CH4
(7) Taratura opzionale "Propano"	: SC	1 %vol. C3H8
(8) Taratura opzionale "Propano"	: TC	100 %vol. C3H8

Gas di prova

- (1) 10 ppm CH4 in aria sintetica – RISAM GAS Srl – bombola n. OLY065UT – cert. 190530/GRNZ OLY 065UT scad. 21/10/2021
- (2),(3) miscela per controllo ambientale RISAM GAS Srl - bombola 1%vol. CH4 in aria sintetica – bombola n. WDN 110 UT – cert. 200106-WDN-110 UT – scad. 19/02/2024
- (4),(5) 100 %vol. CH4, grado 3.5 - RISAM GAS Srl – bombola n. ECB180-H-UT– cert. 190739-ECB180HUT scad. 20.01.2025
- (6) bombola 100 ppm C2H6 / 1 %vol. CH4, bomboletta Sewerin – Lotto FA325176
- (7) bombola 1% propano gas di prova SEWERIN, classe 2.5, codice ZT11-10001, lotto FA401300
- (8) bombola 100% propano commerciale Risam Gas S.r.l. - In bombola nr. KVP098HU certificato n.// KVP098HUT scad. 13/04/2023



HANS BRAND

S.r.l.

I - 20159 MILANO - Piazzale Segrino 1
tel. 02 / 688 41 13 - fax 02 / 607 06 83
www.hansbrand.it - info@hansbrand.it

CERTIFICATO DI TARATURA
VARIOTEC 480 EX

mod. CT_VT480_09_14

Esito

	valore richiesto	calibratura al ricevimento		regolazione finale	
		valore effettivo	differenza	valore effettivo	differenza
stato	O.K.	Vedi Nota (1)	---	O.K.	---
funzione	O.K.	Vedi Nota (1)	---	O.K.	---
SC punto zero (aria)	0 ppm	0 ppm	0 ppm	0 ppm	0 ppm
SC 10 ppm CH4	10 ppm	4 ppm	-60,00%	10 ppm	0,00 %
SC 1 % vol. CH4	1,00 %vol.	0,44 %vol.	-56,00%	1,00 %vol.	0,00%
TC punto zero (aria)	0 %vol.	0 %vol.	0 %vol.	0 %vol.	0 %vol.
TC 100 %vol CH4	100 %vol.	98 %vol.	-2,00%	100 %vol.	0,00%
SC punto zero (aria)	0 ppm	0 ppm	0 ppm	0 ppm	0 ppm
SC 1 %vol. C3H8	1 %vol.	1,00 %vol.	0,00%	1 %vol.	0,00%
TC punto zero (aria)	0 %vol.	0,0 %vol.	0,0 %vol.	0 %vol.	0 %vol.
TC 100 %vol. C3H8	100 %vol.	110 %vol.	10,00%	100 %vol.	0,00%

Nota (1)

copertorio LED e filtro interno, non O.K.

: sostituzione

Prossimo controllo

: 06/2021

HANS BRAND S.r.l.